



LEZÁRÓ KÉSZLET

- | | |
|---|--|
| 1. Saru (Mennyiség: 2) | 6. Tömlesztelés ház |
| 2. Ø 3:1 arányban hőre zsugorodó csövek, hossz 10 cm (Mennyiség: 2) | 7. Leszorító elem ellendarabja |
| 3. Hőre zsugorodó cső V/J Ø 6:2, hossz: 10 cm | 8. Közdarab |
| 4. Hőre zsugorodó cső Ø 12:4, hossz 5 cm | 9. Leszorító elem |
| 5. Hőre zsugorodó cső Ø 12:4, hossz 15 cm | 10. Csavar (Mennyiség: 2) |
| | 11. Hőre zsugorodó cső Ø 12:4, hossz 10 cm |

EEx "d" típusú lezáró készlet ESR-BOT, ESR-H-BOT fűtőszalagokhoz
Szerelés az ELBA-4 "d" és ELBA-6 "d" típusú dobozokkal

- Saru : nikkelezett sárgaréz
- poliolefin cső
- alumínium tömlesztelés
- szilikon tömítés
- kadmiumos acélcsavar

FIGYELEM ! A földelő vezetéket a bekötő dobozokon kívül található földelésre kell kötni.

3	2005.07.05	FB	Színezés	RK
0	1998.03.09	ED	Első kiadás	RK
Változat	Dátum	Készítette	Módosítások	Jóváhagyta



eltherm

Les espaces Multiservices n°46-47
 56, boulevard du Courcerin
 Z.I. Pariest
 77183 CROISSY-BEAUBOURG

Tel. : +33 (0) 1 64 62 04 40
 Fax : +33 (0) 1 64 62 00 54
 Internet www.eltherm.fr
 Email : info@eltherm.fr

LEZÁRÓ KÉSZLET
TÍPUS: ELKSR-1 "d"

A rajz az ELTHERM S.A. szellemi tulajdona, így tilos annak másolása, sokszorosítása, vagy harmadik fél részére történő átadása az ELTHERM S.A. írásos engedélye nélkül.

RAJZSZÁM: PA010

Változat: 3

Lap: 1/1