



## LEZÁRÓ KÉSZLET



### 2 jelű tömítés az alábbi elemekhez

ESR-B-10, ESR-B-20,  
ESR-B-30, ESR-B-40  
ESR-BO-10, ESR-BO-20  
TRACECO-10, TRACECO-20



### 3 jelű tömítés az alábbi elemekhez:

ESR-BO-30, ESR-BO-40 TRACECO-  
30, TRACECO-40

## Tömítések részletezése

1. Zárókupak
2. Tömítés
3. Tömítés
4. Kábel leszorító
5. Közdarab
6. Tömítés
7. Ellenanya, nikkelezett sárgaréz
8. Hőre zsugorodó cső Ø 12:4, hossz 5cm
9. Hőre zsugorodó csövek Ø 3:1, hossz 10cm  
(Mennyiség: 2)
10. Hőre zsugorodó cső Ø 12:4, hossz 15cm
11. Földelő saruk (Mennyiség: 2)
12. Hőre zsugorodó cső V/J Ø 6:2, hossz 10cm
13. Hőre zsugorodó cső Ø 12:4, hossz 10cm

Eex "e" típusú lezáró készlet a **ESR-BOT**, **ESR-H-BOT** szalagokhoz

Szerelés az **ELBA-4 "e"**, **ELBA-6 "e"** típusú dobozokkal

- PG16 poliamid tömszelence
- hőre zsugorodó poliolefin csövek
- 2 és 3 jelű tömítések anyaga szilikon
- 5 jelű tömítés anyaga perbunan

*Figyelem ! Csak a sodrott szalagoknál: a földelő vezetéket a bekötő dobozon kívüli földelésre kell kötni*

|          |            |            |             |            |
|----------|------------|------------|-------------|------------|
| 4        | 2005.07.11 | FB         | Frissítés   | RK         |
| 0        | 1998.03.18 | ED         | Első kiadás | RK         |
| Változat | Dátum      | Készítette | Módosítások | Jóváhagyta |



**eltherm**

Les Espaces Multiservices n°46-47  
56, boulevard du Courcerin  
ZI PARIEST  
F-77183 CROISSY-BEAUBOURG

Tel : +33 (0) 1 64 62 04 40  
Fax : +33 (0) 1 64 62 00 54  
Internet : [www.eltherm.fr](http://www.eltherm.fr)  
email : [info@eltherm.fr](mailto:info@eltherm.fr)

**LEZÁRÓ KÉSZLET**  
**TÍPUS : ELKSR-1 "e"**

A rajz az ELTHERM S.A. szellemi tulajdona, így tilos annak másolása, sokszorosítása, vagy harmadik fél részére történő átadása az ELTHERM S.A. írásos engedélye nélkül.

RAJZSZÁM: PA012

Változat: 4

Lap: 1/1